

До

Обществен посредник на Стара
Загора
ул. „Ангел Кънчев“ №70
6000 гр. Стара Загора

На вниманието на

Павлина Делчева

Контакт: Пенка Антонова
Тел. номер: 0700 1 7777
Дата: 12.05.2014 г.
Изх. №: 12346225-1/12.05.2014

Относно: Извършване на ремонти дейности

Уважаема госпожо Делчева,

Въз основа на получен в приемната Ви сигнал за необезопасено съоръжение на адрес гр. Стара Загора, кв. „Казански“ 44, упълномощени сътрудници на EVN България извършиха проверка и установиха следното:

Електромерното табло на жилищната сграда на цитирания вече адрес е монтирано върху кабелна шахта, изградена подруг проект и е на по-високо ниво, заради капака на шахтата. Предприети са мерки за направа фундамент на таблото и нов капак за кабелната шахта.

Към момента капакът на шахтата е готов, изчаква се бетона да добие необходимата твърдост и ще бъде монтиран в срок до края на месец май 2014 г.

Надяваме се да сме били полезни с предоставената информация.

С уважение,



Стефка Алексиева-Чиликева
Ръководител отдел „Клиентско обслужване“